

## Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7  
für Wärme im Versorgungsgebiet Olching I - Östlich der Amper

der Stadtwerke Olching GmbH  
Ilzweg 1, 82140 Olching

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag des genannten Betreibers  
dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

	Deckungs- anteil DA	Pflichtanteil PA	Erfüllungs- grad EG
Anteil hocheffiziente KWK (Zulieferung GfA)	1,000		2,89
Anteil fossiles Heizöl	0,000		
<b>Erfüllungsgrad der Fernwärme <math>EG_{FW}</math></b>			<b>2,89</b>

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Wärme sind erfüllt?

JA

Der regenerative Anteil der Wärmeerzeugung liegt bei

0,447

Datenbasis: Betriebsdaten der Jahre 2018 - 2020,  
Planung Stand 09/2021

gültig bis: 16.10.2028

ausgestellt am: 16.10.2021

von: Prof. Dr. Peter Loose



Peter Loose  
Prof. Dr. rer. nat.  
AGFW FW 609-008

Prof. Dr. rer. nat. Peter Loose

INGENIEURBÜRO PROF. DR. LOOSE GMBH  
Gebäude- und Energietechnik - Fernwärme  
Oranienstr. 37 - D 10999 Berlin - Tel. +49 30 615 90 01  
Mobil +49 15 25 18 29 441  
[www.ib-loose.de](http://www.ib-loose.de)