

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7

für Wärme im Versorgungsgebiet Olching II - Westlich der Amper

der Stadtwerke Olching GmbH
Ilzweg 1, 82140 Olching

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag des genannten Betreibers
dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

	Deckungs- anteil DA	Pflichtanteil PA	Erfüllungs- grad EG
Anteil hocheffiziente KWK (Zulieferung fwb)	0,899		2,234
Anteil hocheffiziente KWK (BHKW)	0,060	0,50	0,120
Anteil fossiles Heizöl	0,000		
Erfüllungsgrad der Fernwärme EG_{FW}			2,354

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Wärme sind erfüllt?

JA

Der regenerative Anteil der Wärmeerzeugung liegt bei

0,395

Datenbasis: Betriebsdaten der Jahre 2018 - 2020,
Planung Stand 09/2021

gültig bis: 16.10.2028

ausgestellt am: 16.10.2021

von: Prof. Dr. Peter Loose



Peter Loose
Prof. Dr. rer. nat.
AGFW FW 609-008

Prof. Dr. rer. nat. Peter Loose

INGENIEURBÜRO PROF. DR. LOOSE GMBH
Gebäude- und Energietechnik - Fernwärme
Oranienstr. 37 - D 10999 Berlin - Tel. +49 30 615 90 01
Mobil +49 15 25 18 29 441
www.ib-loose.de