

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7
für Wärme im Versorgungsgebiet Olching I - Östlich der Amper
der Stadtwerke Olching GmbH
Ilzweg 1, 82140 Olching

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag des genannten Betreibers
dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 (§ 22 Absatz 2 GEG)

0,34

nach GEG zu verwenden:

Primärenergiefaktor nach Kappung (§ 22 Absatz 2 GEG)

0,34

Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (Anlage 9 GEG)

0,2 g/kWh

Datenbasis: Betriebsdaten der Jahre 2018 - 2020,
Planung Stand 09/2021

gültig bis: 16.10.2028

ausgestellt am: 16.10.2021

von: Prof. Dr. Peter Loose



Peter Loose
Prof. Dr. rer. nat.
AGFW FW 609-008

Prof. Dr. rer. nat. Peter Loose

INGENIEURBÜRO PROF. DR. LOOSE GMBH
Gebäude- und Energietechnik - Fernwärme
Oranienstr. 37 - D 10999 Berlin - Tel. +49 30 615 90 01
Mobil +49 15 25 18 29 441
www.ib-loose.de